

Svenljunga Kommun
(Samhällsbyggnadsnämnden, VA-enheten)

2 maj 2025

Diarienummer: IMN-2025-22

Rapport efter livsmedelskontroll

Den 22 april 2025 gjorde vi en livsmedelskontroll på samtliga Svenljunga kommuns vattenverk. Det var en planerad kontroll som vi gör regelbundet. Kontrollen gjordes i form av en genomgång på plats tillsammans med arbetsledare från VA-enheten.

Följande vattenverk kontrollerades

Svenljunga, Håcksvik, Kalv, Mårdaklev, Östra Frölunda, Överlida, Holsljunga, Axelfors, Hillared, Sexdrega, Åstafors/strömsfors.

Resultat av kontrollen

Vid kontrollen konstaterade vi en eller flera avvikelser från lagstiftningen. Det betyder att alla krav i livsmedelslagstiftningen inte var uppfyllda. Nämnden kan komma att besluta om krav på åtgärder. Vi kommer att följa upp avvikelserna vid en senare ordinarie kontroll. Observera att resultatet nedan bara gäller det som kontrollerades den här gången. Bedömning av hela verksamheten har inte gjorts.



Kontrollerat utan avvikelser

- Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar
- Allmänna hygienregler
- Beredningskemikalier och filtermaterial



Kontrollerat med avvikelser

Håcksvik vattenverk

1. Allmänna hygienregler (skadedjursskydd)





Avvikelser, lagkrav och uppföljning

Avvikelse 1



Underlag för bedömning

Insektsnät på baksida av byggnaden var trasigt och det finns risk att skadedjur tar sig in i byggnaden.



Lagkrav

Lokalernas planering, utformning, konstruktion, placering och storlek ska göra det möjligt att bekämpa skadedjur på ett bra sätt.

Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I, punkt 2c



Uppföljning

Vi kommer att följa upp detta vid nästa ordinarie kontroll

Ytterligare upplysningar

Helhetsintrycket av kontrollen var att det var mycket bra ordning och rent i lokalerna. Det finns bra rutiner för hantering och ett aktivt förebyggande arbete för livsmedelssäkerhet.

Christer uppgav att rengöring och kontroll av lågvattenreservoarernas skick ska ske med löpande intervall om vart 5:e år och har lagts in i egenkontrollprogram.

Vid kontrollen noterades följande som kan vara bra att känna till och som även diskuterades vid kontrollen.

- Skyddsnät under luckan ner till lågvattenreservoar låg delvis i kontakt med vatten och riskerar mikrobiologisk påväxt. Det åtgärdades under kontrollbesöket.
- Öppningarna till brunnar inne i flera av husen är inte helt täta. Christer uppgav att det redan finns med i planeringen på uppdrag av VA-chef att de ska täckas
- Det fanns risk att dörrarna in till brunnen i Sexdrega var inte helt täta. Det kan vara bra att titta på dem i samband med annan renovering eller åtgärd.
- I Hillared vattenverk var vissa rör angripnas av rost. Christer uppgav att det finns plan för utbyte.
- I Överlida lågvattenreservoar fanns en beläggning på vattenytan. Det var inte fastställt att det fanns någon mikrobiologisk eller kemisk risk men det kan vara

bra att ha koll på. Christer uppgav att bräddning ska ske för att få bort beläggningen.

Kontroll av Hantering av kemikalier och farligt avfall

I samband med livsmedelskontrollen utfördes tillsyn av hantering av kemikalier enligt miljöbalk (1998:808) samt hantering av farligt avfall enligt avfallsförordningen (2020:614)



Avvikelser

Kalv - Säkerhetsdatablad för lut saknas.

Axelfors – Lut-dunk ej invallad, risk för läckage till avlopp.

Svenljunga – Säkerhetsdatablad Natriumhypoklorit saknas.

Vid tillsynen uppgav Christer att datablad skulle tas fram och att Lutdunken ska ställas invallad.

Vi kommer följa upp detta under nästa ordinarie tillsyn.

Synpunkter och frågor

Om ni tycker att något i rapporten inte stämmer eller att vår bedömning är felaktig är det viktigt att ni meddelar oss inom två veckor. Mejla till miljobygg@svenljunga.se eller skriv till Svenljunga kommun, Miljö- och byggenheten, 512 80 Svenljunga. Det är viktigt att kontrollrapportens diarienummer finns med. Hit kan ni också vända er med frågor om innehållet i rapporten.

Publicering på kommunens webbplats

Denna kontrollrapport kommer att publiceras på kommunens webbplats svenljunga.se om två veckor. Om ni har lämnat synpunkter kommer även de att publiceras i de fall vi står fast vid vår bedömning.

Information om kontroll och regler

Syftet med livsmedelskontroll är att säkerställa att livsmedelsföretag följer reglerna i livsmedelslagstiftningen. Information om lagar, regler och branschriktlinjer för hantering av livsmedel finns på Livsmedelsverkets webbplats www.livsmedelsverket.se.

Kontrollrapporten är inget beslut, men avvikelser som har påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett så kallat sanktionsbeslut. Ett sanktionsbeslut kan vara ett föreläggande om att ni ska göra något eller ett förbud. Ett sådant beslut kan ni överklaga om ni tycker att det är orimligt eller felaktigt.

Om verksamheten upphör eller byter ägare ska anmälan om detta göras omedelbart till miljö- och byggenheten.

Avgift

Vi tar ut en avgift för vår kontroll enligt kommunens taxa för offentlig kontroll inom livsmedelstiftningen. Ett särskilt beslut om avgift skickas i form av en faktura.

Tiden som avgiften beräknas på omfattar fler arbetsmoment än själva kontrollen på plats i din verksamhet. Det ingår bland annat förberedelser, planering och inläsning efterarbete som genomgång av anteckningar, bedömningar och sammanställning av kontrollrapport, diarieföring och även vissa fall enklare uppföljning.

Information om kommunens avgifter för livsmedelskontroll hittar ni på kommunens webbplats svenljunga.se.

Närvarande

Från verksamheten deltog [REDACTED] Arbetsledare VA-enheten och från tillsynsmyndigheten Oscar Hedén, livsmedelsinspektör.

I tjänsten

Oscar Hedén
Livsmedelsinspektör
0325-184 44